


 ZABEZPIECZENIE STROPU (SUFITÓW) NAD STREFAMI  
ZL V I PM DO EI30



 ISTNIEJĄCE WYJŚCIA EWAKUACYJNE

H=445 WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA W DANYM PUNKCIE

LEGENDA –PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIA P. POŻ.

ZL I,II  
V,PM

OKREŚLENIE STREFY POŻAROWEJ:  
ZLI - ZAMIERAJĄCA POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO JEDNOCZESNEGO PRZEBYWANIA PONAD 50 OS. NIEBĘDĄCYCH ICH STAŁYMI UŻYTKOWNIKAMI, A NIEPRZEZNACZONE PRZEDÉ WSZYSTKIM DO UŻYTKU LUDZI O OGRANICZONEJ ZDOŁNOŚCI PORUSZANIA SIĘ,  
ZLV - ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, NIZAKWALIFIKOWANE DO ZLI I ZLII PM - ZAMIESZKANIA I MAGAZYNOWE.

ŚCIANY ODZIELENIA PRZECIWOŻAROWEGO REI 120  
(WYDZIELENIE POMIESZCZŹ TECHNICZNYCH, KLATEK SCHODOWYCH  
ORAZ CZĘŚCI BUDYNKU PRZEGRODAMI I ELEMENTAMI (DRZWI, OKNA,  
ROLETY ITP.) O KLASIE OPORNOŚCI ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI  
PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI)

DRZWI ISTNIEJĄCE, STANOWIĄCE ELEMENT PIERWOTNEGO,  
ZABYTKOWEGO WYPOSAŻENIA – DO RENOWACJI

DRZWI/OKNA/ROLETY/ BLENDY  
PRZECIW POŻAROWE

OZNACZENIE KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYRAŻONE W MINUTACH  
R-NOŚNOŚĆ OGNIOWA,  
E-SZCZELNOŚĆ OGNIOWA,  
I-IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA,  
S-DYMOSZCZELNOŚĆ

ZAMUROWANIA /WYPEŁNIENIA PRZEGRÓD W CELU WYDZIELENIA  
DROŻ. BEL 120

PRZEGRODY ORAZ ELEMENTY PRZEWIDZIANE DO DEMONTAŻU

PROJEKTOWANY HYDRANT HP25, DŁUGOŚĆ WĘŻA 30M

### ISTNIEJĄCE HYDRANTY DO PRZENIESIENIA

OPIS –PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIA P. POŻ.

**1** WYDZIELENIE STREFY ZLI, ZLV, PM

**2** WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH POPRZECZ MONTAŻ DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (W POMIĘSZCZENIACH PROWADZĄCYCH NA KLATKĘ) W CELU ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA EWAKUACJI

4 KOMUNIKACJI OGÓLNEJ (Z WYJĄTKIEM POM. HIGIENICZNO  
-SANITARNYCH) NA NOWE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

5 WYDZIELENIE PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO POPRZEC PRZEBUDWĘ,  
PRZEGRÓD ORAZ WYMIANĘ DRZWI DO WYMAGANEJ ODPORNOŚCI  
OGNIOWEJ.

**6** REMONT POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – NALEŻY WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW O WYMAGANEJ KLASIE ODOPORNOCI OGNIOWEJ.

 OBSZAR W KTÓRYM NALEŻY WYMIENIĆ/OBUDOWAĆ STROP NAD  
PODDASZEM (SUFIITY, SKOSY) NAD STREFAMI ZL V I PM DO EI30

**UWAGI:**

- [illegible]

OBZARY PRZEDSTAWIONE NA DODATKOWYCH RYSUNKACH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

projekt

**PAVO Projekt Sp. z o.o.**  
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław  
692 489 075, [biuro@pavoprojekt.pl](mailto:biuro@pavoprojekt.pl)  
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296  
REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOLNY  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14/OPOKK/201

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. ARCH. JOANNA MAZUREK-ADAMSKA  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021

PODPIS

NAZWA OBIEKTU	
---------------	--

SZPITAL UZDROWISKOWY "POLONIA" W KUDOWIE ZDROJU

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU
---------------

\_\_\_\_\_

## RZUT 4 PIĘTRA

NR RYSUNKU

SKALA

DATA
------

423	KOMUNIKACJA		PODŁ.BETONOWA		MUR	86.86
424	MAGAZYN		PODŁ.BETONOWA		MUR	23.19
425	WC				MUR	2.06
426	HALL		PODŁ.BETONOWA		MUR	92.47
427	HALL		PODŁ.BETONOWA		MUR	25.92
KL.SCH.3	KLATKA SCHODOWA		DREWNO	MUR	MUR	8.59
KL.SCH.3	KLATKA SCHODOWA		DREWNO	MUR	MUR	13.72
KL.SCH.3	KOMUNIKACJA		DREWNO	MUR	MUR	8.56
W1	WINDA					3.84
W2	WINDA					2.97
						712.02